

# Výzva k podání nabídek

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodání služeb podle §27 ve spojení s §31 a §6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky:

## **POŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ TENISOVÝCH KURTŮ V PŘETLAKOVÉ HALE TECHNOLOGIÍ LED**

Výběrové řízení bylo uveřejněno na profilu zadavatele

**17.4.2023**

Zadavatel

**TJ Svitavy, z.s., IČO: 15036111, U Stadionu 937/11, 56802 Svitavy**

## 1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: TJ Svitavy, z.s.  
IČO: 15036111  
Sídlo: U Stadionu 937/17, 568 02 Svitavy  
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Mg. Marcela Sezemská, předseda spolku  
Adresa profilu zadavatele: <https://tenis-svitavy.cz>

### **Smluvní zastoupení zadavatele:**

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů souvisejících s tímto výběrovým řízením je Mgr. Martin Lipenský, předseda tenisového oddílu, kontakt: tel. 606 245 983, email: [lipensky@szs.svitavy.cz](mailto:lipensky@szs.svitavy.cz).

### **Komunikace:**

Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavatelem zásadně písemně – elektronicky. (pomocí emailu – [lipensky@szs.svitavy.cz](mailto:lipensky@szs.svitavy.cz))

## 2. Předmět veřejné zakázky

### **Předmět plnění veřejné zakázky:**

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání osvětlení tenisových kurtů v přetlakové hale technologií LED. Přetlaková hala je umístěna v areálu Svitavského stadionu – areál Na Kurtech

2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a montáž osvětlení tenisových kurtů v přetlakové hale technologií Led s níže uvedenými požadavky:

- 4 řady světelných těles
- každá řada se skládá ze 17 těles – sériově zapojených vždy po skupině 3 svítidel, krajní svítidla zapojena samostatně
- celkový počet světelných těles činí 68 ks
- osazení světel pětipólovými konektory
- pro zavěšení instalovat kovová uzavřená očka a příchytky stažené příčným šroubem pro vysokou mechanickou odolnost

### **Požadavky na materiál a povrchovou úpravu**

- difuzor: translucenční polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- základna UV stabilní, nárazuvzdorný
- reflektor: ocelový plech
- klipy: polyamid + 15% skelné vlákno nebo nerez ocel + polyamid

- těsnění: vodotěsné
- kabelové vývodky: šroubovací
- svorkovnice: bez šroubová třípólová
- spotřeba 45 W
- svítivost modulů: 7450 lm
- délka 1500–1575 mm
- rozteč závěsů: 900–1150 mm

### **Předpokládaný termín dodání a montáže:**

2.3 Montáž a dodání osvětlení bude provedeno nejpozději v den montáže tenisové haly, a to v přepokládaném termínu 7. - 15.10. 2023.

### **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

2.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená dodavatelem podle § 16 a násl. Zákona činí **100 000 Kč bez DPH.**

### **Další podmínky:**

2.5 Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoliv jinými podmínkami, než jsou stanoveny v podmínkách výběrového řízení.

## **3. Lhůta pro podání nabídek**

3.1 Lhůta pro podání nabídek: **do 15.5.2023, 12:00**

3.2. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.

## **4. Způsob podání nabídek**

4.1. Nabídky se podávají pouze písemně v elektronické podobě.

4.2. Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím mailu: [lipensky@szs.svitavy.cz](mailto:lipensky@szs.svitavy.cz).

4.3. Zadavatel potvrdí přijetí nabídky odpovědí na email dodavatele.

## **5. Další informace**

5.1. V souladu s §31 zákona není zadavatel povinen veřejnou zakázku malého rozsahu zadat v zadávacím řízení podle zákona. Zadavatel je však povinen při zadání veřejné zakázky malého rozsahu dodržet zásady podle §6 zákona.

5.2. Po výběru úspěšného dodavatele bude dodavatel vyzván k uzavření smlouvy o dílo.

Ve Svitavách dne 17.4.2023

TJ Svitavy, z.s.

v. z. Mgr. Martin Lipenský, předseda oddílu tenisu